



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Тамбовской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Территориальное отделение надзорной деятельности и профилактической работы по г. Жердевка и Жердевскому району
Тамбовская область г. Жердевка ул. Семашко 10 «А»
тел. факс 8(47535) -5-17-74 электронный адрес. gpn_tmb_35@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 15\01\05

территориального отделения надзорной деятельности и профилактической работы по г. Жердевка и Жердевскому району по устранению нарушений требований в области пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному общеобразовательному учреждению детскому саду № 3 «Колокольчик»

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

«26» июля 2019 г. проведена плановая проверка помещений, зданий и территории
(плановая или внеплановая)

Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения детского сада № 3 «Колокольчик»

расположенного по адресу: Тамбовская область г. Жердевка ул. Интернациональная д. 17

(Указать что обследовалось, адрес предприятия, объекта,

Государственным инспектором г. Жердевка и Жердевского района Тамбовской области по пожарному надзору-инспектором территориального отделения надзорной деятельности и профилактической работы по г. Жердевка и Жердевскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тамбовской области лейтенантом в/внутренней службы Власовы Михаилом Романовичем

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного, проводившего обследование (проверку)

совместно с Заведующим муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения детского сада № 3 «Колокольчик» Тучина Нина Васильевна

(указать должности и фамилии лиц, участвующих в обследовании (проверке)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным Законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» предлагается выполнить следующие мероприятия:

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование мероприятий</i>	<i>Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены</i>	<i>Срок устранения нарушений требований пожарной безопасности</i>	<i>Отметка о выполнении (указывается только выполнение)</i>
I.	Руководителю МБДОУ детского сада № 3 «Колокольчик» организовать обучение работников мерам	<i>п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвер-</i>	11.03.2020 г.	

№ п/ п	Наименование мероприятий	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений требований пожарной безопасности	Отметка о исполнении (указывается только выполнение)
	пожарной безопасности в соответствии со специально разработанной программой.	жданых постановлением правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, Приказ МЧС России от 12.12.2007 года № 645		
2.	Руководителю организации провести эксплуатационные испытания наружной пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний.	п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390	11.03.2020 г.	
3.	Пути эвакуации в здании МБДОУ детского сада № 3 «Колокольчик» в полной объеме укомплектовать знаками пожарной безопасности, обозначающими пути эвакуации и эвакуационные выходы.	п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390	11.03.2020 г.	
4.	Обеспечить возможность свободного открывания запоров у дверей эвакуационных выходов изнутри без ключа.	п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390	11.03.2020 г.	
5.	На территории МБДОУ детского сада № 3 «Колокольчик» обозначить направление движения к пожарному гидранту являющимся источником противопожарного водоснабжения, обозначить указателями с четко нанесенными цифрами, расстояния до его месторасположения.	п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390	11.03.2020 г.	
6.	В здании МБДОУ детского сада № 3 «Колокольчик» организовать соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности.	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 11.03.2020 г.	11.03.2020 г.	

№ п/ п	Наименование мероприятий	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений требований пожарной безопасности	Отметка о исполнении (указывается только выполнение)
7.	Руководителю организации организовать проведение проверок работоспособности наружного противопожарного водопровода.	п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390	11.03.2020 г.	
8.	В здании МБДОУ детского сада № 3 «Колокольчик» при эксплуатации двух эвакуационных выходов обеспечить соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности.	п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390	11.03.2020 г.	
9.	На втором этаже в здании МБДОУ детского сада № 3 «Колокольчик» разместить огнетушители в легкодоступных местах.	п.п. «ж» п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390	11.03.2020 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу одновременно со вступлением в законную силу постановления о назначении административного наказания (решения по жалобе, протесту).


Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности будет проведена в рамках внепланового мероприятия по надзору в марте месяце 1 квартале 2020 года.

(квартале, месяце)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


(подпись)

Инспектор ТО НД и ПР по г. Жердевка и Жердевского
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)
района УНД и ПР ГУ МЧС России по Тамбовской области
лейтенант внутренней службы Власов Михаил Романович

"26" июля 2019 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

Заведующий Муниципального бюджетного
дошкольного общеобразовательного учреждения
детского сада № 3 «Колокольчик»
Тучина Нина Васильевна
(должность, фамилия, инициалы)

"26" июля 2019 г.